



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya:

Tököl, Vince Ipartelep, 034/49 hrsz.-ú ingatlan területén 20 kV-os hálózat áthelyezése, előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma:

KTVF: 51301/2011.

Az eljárás megindításának napja:

2011. november 3.

Az ügyintézési határidő:

45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Galamb István
Tel: 478-4656

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

A FITTING-KER Kft. megbízásából az ERSTO Kft. elkészítette a „Tököl, Vince Ipartelep, 034/49 hrsz. területén 20 kV-os hálózat áthelyezése” című tervet. A tevékenység célja Tököl, Vince Ipartelep, 034/49 hrsz. területén a meglévő 20 kV-os szabadvezetékhalózat áthelyezése a meglévő 64 méter hosszúságú 20 kV-os szabadvezeték bontásával és új nyomvonalon 80 méter hosszúságú 20 kV-os szabadvezeték építésével (a madárvédelem elvárásainak teljesítésével), a meglévő OTR 20/400 típusú transzformátor állomás áthelyezésével.

Főbb műszaki adatok:

- Vezeték típusa: – 3 x 95 mm² AASC.
- Vezeték hossza: – 80 m.
- Vezeték tartók elrendezése: – 3 db egysíkú.
- Biztonsági fokozat: – Fokozott biztonság
(pótszigetelővel; kettős feszítés).
- B14/28 típusú oszlop – 2 db
= Beásási mélység – 2,0 m
= Föld feletti magassága – 12,0 m
= Alapozás – Befogott alap (egyenként 6,21 m³).
- OTRL 20/400 típusú állomás B14/28 típusú oszloppal – 1 db

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

Telefon:

478-44-00, Telefax: 478-45-20

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

- = Beásási mélység – 2,0 m
- = Föld feletti magassága – 12,0 m
- = Alapozás – Befogott alap (egyenként 3,54 m³).

- Függlőleges oszlopkapcsoló
- = földelőkés nélküli - nincs
- = földelőkéses - 1 db oszlop OTRL oldalán.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

A tervezett nyomvonal áthelyezés és biztonsági övezete Tököl ingatlan-nyilvántartásában szereplő

034/25/; 034/49; 034/50

hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (www.kdvktvf.zoldhatosag.hu) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydíófa utca 11.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2011. november 5.

Kif: 2011.11.17.

Lev: 2011.11.31.

A dokumentáció a városi irodában megtekinthető