



Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi mobil labor (KML) mérési eredmények
Tűzeset: Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 2025. október 20-21.

KML gázkoncentráció mérés adatai – TVS-3 MLU														
Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	NO (ppm)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)	H2S (ppm)	CL2 (ppm)	NH3 (ppm)	CH4 (ARH%)	HCL (ppm)	H2 (ARH%)	CHCL (ppm)	HF (ppm)
1	Ráckeresztúr, Kossuth utca	0:27	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ráckeresztúr, Ady Endre utca	0:29	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca	0:30	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Martonvásár, Szent László utca	0:44	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Martonvásár, Brunszvik utca	0:48	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Martonvásár, Hunyadi utca	0:51	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Martonvásár, Dózsa György utca	1:00	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ráckeresztúr, László puszta	1:10	0,3	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Martonvásár, Szent László utca	1:44	0,7	0,1	0	0,3	0	0	0	0	0,1	0	0	0
10	Martonvásár, Brunszvik utca	1:56	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ráckeresztúr, Kossuth utca	2:16	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ercsi, Dózsa György utca	2:25	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ercsi, Rákóczi utca	2:30	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ráckeresztúr, Bajcsy-Zs. utca	2:54	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ráckeresztúr, László puszta	3:13	0,7	0	0	0,4	0	0	0	0	0,2	0	0	0
16	Ráckeresztúr, Brunszvik utca	3:40	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ercsi, Dózsa György utca	4:11	0,3	0	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
ERPG2/referencia értékek*			25 ppm	15 ppm	3 ppm	350 ppm	30 ppm	3 ppm	150 ppm	20%	20 ppm	20%	10 ppm	20 ppm

*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.